

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №19 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей г. Новозыбкова»
(МБДОУ «Детский сад №19»)
243020 Брянская обл., г. Новозыбков ул. Первомайская, 44
т. 8/48343/3-26-98

исх. № 371 от 17.03.2023

Заместителю межрайонного прокурора
младшему советнику юстиции
Д.И.Кондратенко
Заведующего МБДОУ
«Детский сад № 19»

Пыленок Л.П.

Представление Новозыбковской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодательства от 28.02.2023 №48/2023 рассмотрено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №19» г. Новозыбкова, с участием представителя межрайонного прокурора Самусенко А.П.

1. Во исполнение Представления об устранении нарушений законодательства об обеспечении безопасных условий обучения и воспитания в ДОУ рассмотрено представление на административном совещании при заведующем с участием представителя межрайонной прокуратуры 16.03.2023 в 10:00. (протокол № 6 от 16.03.2023)

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ (ред.02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», настоящий закон принимается в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

Постановлением Госстроя РФ №41 от 06.05.2000 утвержден ГОСТ 23166-99. Межгосударственный стандарт «Блоки оконные. Общие технические условия», который введен в действие с 01 января 2001 года и действует до 01.01.2024года.

Согласно п.5.1.8 Межгосударственный стандарт . ГОСТ 23166-99. «Блоки оконные. Общие технические условия» оконные блоки должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Для обеспечения безопасности , в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских, дошкольных и школьных учреждениях, оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, установленными в нижний брусок со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения либо использование параллельно-выдвижного открывания створок.

В ходе проверки установлено, что в МБДОУ «Детский сад №19» оконные блоки замками безопасности не укомплектованы.

Данное замечание будет устранено в 2024 году.

Заведующий  Пыленок Л.П.

