

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей г. Новозыбкова»

(МБДОУ «Детский сад №19»)

Исх.391 от 14.04.2023

Информация

о выполнении представления прокуратуры от 30 марта 2023г №48/2023

Во исполнение Представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности рассмотрено представление на административном совещании при заведующем 16.03.2023г в 10:00. (протокол № 7 от 27.03.2023)с участием представителя межрайонной прокуратуры

В результате проверки в ДОУ были выявлены нарушения:

-на путях эвакуации для покрытия полов применяется покрытия без надежного крепления к полу (п.31 ППР в РФ)

-на объекте не осуществляется ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (п.60 ППР в РФ)

-инструкция о мерах ПБ не соответствует требованиям раздела VIII ППР в РФ

Довожу до Вашего сведения, что данные нарушения исправлены и выполнены :

-покрытие прикреплено к полу

-журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заполнен

- переработана инструкция по ПБ в соответствии с новыми требованиями и изменениями;

Заведующий



Пыленок Л.П.